

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

№ 1


14 марта 2016 г.

В рамках проводимого открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по выполнению ремонтных работ (Номер закупки: ОРК04031600010) АО «МНИИС», являющийся организатором закупки, в соответствии с полученными запросами о разъяснении положений документации о закупке представляет следующие разъяснения:

№ п/п	Дата и время поступления запроса	Тема разъяснений	Сведения о запросе		Разъяснения положений документации о закупке
			№ Лота	Предмет запроса о разъяснении	
1.	11.03.2016 18:11	Разъяснение положений Документации о закупке	Лот №1	<p style="text-align: center;">Уважаемый заказчик!</p> <p>Просим Вас разъяснить на основании чего были установлены минимальный срок (22 дня) и максимальный срок (30 дней) для выполнения работ.</p> <p>В представленном техническом задании указан порядок выполнения работ (п.1 Технического задания).</p> <p>Устройство полов в помещении следует за демонтажными работами и работами по заделке проемов в стенах и потолках. Устройство полов предполагает следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - демонтаж керамической плитки - демонтаж цементной стяжки толщиной 40 мм - устройство пола из армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 40 мм - устройство самовыравнивающейся стяжки толщиной 5 мм - устройство пола из линолеума. 	<p>Работы по устройству полов необходимо выполнить в соответствии с СНиП 2.03.13-88 «Полы».</p> <p>В Документации о закупке допущена ошибка, в связи с чем будут внесены соответствующие изменения в части требований по срокам работ, а также продлен срок на подачи заявок.</p>

				<p>Согласно действующих строительных норм и правил запрещено производить отделочные работы или устройство самовыравнивающейся стяжки ранее 28 дней с момента заливки цементно-песчаной стяжки (до полного отверждения согласно СНиП 52-01-2003).</p> <p>Монтаж перегородок, монтаж дверей, окон, производство отделочных работ, а также монтаж подвесного потолка, согласно Технического задания, необходимо выполнять после устройства пола.</p> <p>В связи с вышеперечисленным сроком, указанный в закупочной документации -от 22 до 30 дней является необоснованным. Указанные в Техническом задании работы невозможно качественно выполнить в указанный срок в соответствии со СНиП и СП. Такие требования по минимальному и максимальному сроку являются незаконными и противоречат строительным нормам.</p> <p>Просим внести изменения в документацию в части требований по срокам работ с учетом строительных норм и правил, а также продлить сроки на подачу заявок.</p>	
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Генеральный директор



С. И. Федотов